Tabela nr 1

Bilans mocy dla rozdzielnicy TE									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**TE**	**17,96**	**2,32**	**18,41**	**0,98**	**0,42**	**7,61**	**1,26**	**7,84**
Prądy [A]		**26,60**					**11,28**		
1	Oświetlenie	3,64	1,20	3,83	0,95	0,70	2,55	0,84	2,68
2	Gniazda porządkowe 230V	1,90	0,92	2,11	0,90	0,30	0,57	0,28	0,63
3	Gniazda podgrzewacze 230V	12,00	0,00	12,00	1,00	0,35	4,20	0,00	4,20
4	Wentylacja	0,42	0,20	0,47	0,90	0,70	0,29	0,14	0,33
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									