



SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

PŁYTY WYKOPOWE


Płyta podstawowa z nożem  
Przedsiębiorstwo Producyjno - Usługowe  
"WYKOPY - SERWIS" Sp. zo.o.




PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWOWA




Płyta nadstawowa



Płyta podstawowa z nożem



do głęb. < 3,80 m



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant "A"

(w gruntach nie utrzymujących  
chwilowej stateczności po wykonaniu  
wykopu)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu.
2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW
3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu H > 2,3 m)
4. Rozkręcenie rozpór - docisnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobyć płyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczenie zasypki
7. Całkowite zasypanie wykopu i zagęszczenie zasypki

Wariant "B"

(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)

1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości
2. Wstawienie płyt wykopowych PW

7. Całkowicie zasypianie wykopu i zagęszczenie zasypki

# OBUDOWA WYKOPÓW

Usługi Budowlane i Projektowe			20-830 LUBLIN		
Andrzej Kotowicz			ul. Biskupińska 106		
Inwestor:			Gmina Garbów		
21-080 Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50					
Stadium: Projekt budowlany		Branża: Sanitarna	Data: 12.12.2019 r.		
Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W GARBOWIE					
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kotowicz specjalność: instalacyjna upr. bud. LUB/0089/PV/BS/16		Podpis		
Sprawdził:	inż. Andrzej Kotowicz specjalność: instalacyjna upr. bud. LUB/0185/POOS/14		Podpis		
Obiekt:	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z połączeniem budynków na odcinku S-2 - S-6		Skala: - - - - -		
Tyt. rysunku:	Obudowa wykopów		Nr rysunku: 8		