Studnia kanalizacyjna dn 1200 istniejąca - z kaskadą wewnętrzną S-2



UWAGA: przyłącze sanitarne należy posadowić o 5 cm wyżej od dna kanału sanitarnego

1. Przyłącze sanitarne należy posadowić o 5 cm wyżej od dna kanału sanitarnego
2. Średnica przyłączy wg profili i planu sytuacyjnego
3. Kaskady z trójników, prostek, łuków oraz elementy dostudzienne wykonać z rur PCV-U

Usługi Budowlane i Projektowe Andrzej Kotowicz		**20-830 LUBLIN ul. Biskupińska 106**
Inwestor: **Gmina Garbów** **21-080 Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50**		
Stadium: Projekt budowlany	**Branża: Sanitarna**	**Data: 12.12.2019 r.**
Nazwa opracowania: **PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W GARBOWIE**		
Projektował:	**mgr inż. Grzegorz Kotowicz** specjalność: instalacyjna upr. bud. LUB/0089/PWBS/16	**Podpis**
Sprawdził:	**inż. Andrzej Kotowicz** specjalność: instalacyjna upr. bud. LUB/0185/POOS/14	**Podpis**
Obiekt:	**Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniem budynków na odcinku S-2 - S-6**	**Skala: 1:20**
Tyt. rysunku:	**Studnia kanalizacyjna S-2 z kaskadą wewnętrzną**	**Nr rysunku: 6**