

Pytanie do zapytania ofertowego:

Szanowni Państwo,

nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek do zdalnego odczytu w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garbowie” uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zapisów w wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

1. Jednokierunkowa transmisja danych z nakładek

Nasz system odczytów radiowych wodomierzy Inkasent wraz z oferowanymi wodomierzami i nakładkami radiowymi pracuje w tzw. systemie hybrydowym, a więc zarówno w trybie jedno i dwukierunkowej transmisji danych.

Przy czym zaznaczamy, że przy dwukierunkowej transmisji danych jest możliwość zdalnego programowania, konfiguracji i np. usuwania wynikłych alarmów w trakcie eksploatacji nadajników (w załączeniu karta katalogowa systemu).

2. Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów muszą być zasilane wewnętrzną baterią o żywotności min. 15 lat

Wiąże się to z oczekiwaniami rynku, w tym komunalnego na nowsze rozwiązania techniczne. Wg nas optymalną żywotnością jest bateria 10-11 lat pozwalająca na wprowadzenia wodomierza na tzw. wymianę pierwotną i późniejsze zastąpienie wyeksploatowanego wodomierza pod nadal pracującą nakładką/modułem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza urządzenia pracujące zarówno w trybie jedno i dwukierunkowej transmisji danych.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów zasilane wewnętrzną baterią o żywotności min. 10 lat